



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“Д-р АТАНАС ДАФОВСКИ” АД гр.КЪРДЖАЛИ**

[www.hospital-kj.com](http://www.hospital-kj.com) 6600 Кърджали, бул.”Беломорски” № 53, п.к. 71, тел./факс:0361/6-82-95; Изп.директор: 6-83-83, hospital\_kj@abv.bg

До заинтересованите лица във връзка с обявена обществена поръчка с предмет:  
„Възстановяване на покриви на сградата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-р Ат. Дафовски” АД  
Изп.№ 1327  
30. 04. 2014 г.  
КЪРДЖАЛИ

**Относно:** Допълнителни пояснения във връзка с постъпило писменно запитване за разяснения.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали, писмо с Вх.№1305 от 29.04.2014г. за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Възстановяване на покриви на сградата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, на основание чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращаме разяснения по поставените въпроси.

**Въпрос 1 :** Съгласно Раздел III. Описание на предмета на поръчката и условия за участие в процедурата на подобект сграда „СТАРА БОЛНИЦА” Е ПОСОЧЕНО СЛЕДНОТО:  
„Покривът на сградата е скатен на дървена конструкция над стоманобетонова плоча.”

В раздел IV ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА поз.18 е дадено изтълнението на: „Награва на висяща покр. констр. Ау30ш 1сву18м от дялан и гл.м-л - рц..

Моля да дадете разяснение каква точно е висящата покривна конструкция при положение, че тя ще се изтълнява над „стоманобетоново плоча” съгласно раздел III?

**Отговор 1 :** Вида на носещата покривна конструкция е ВИСЯЩА състояща се от напречни ферми с отвор 12.56 м стъпващи на четири опори определени от опорните зони на покривната плоча- греди и колони.

Елементите на покривната плоча на кота +10.55 са монолитно изпълнена гредова конструкция, състояща се от главни греди, скара от сглобяеми второстепенни греди през 80 см и пълнежни бетонови кухи елементи – „хурди“.

Стъпването на новата покривна конструкция трябва да се изпълни на определените за целта опорни точки, което определя покривната конструкция да се изпълни като „ВИСЯЩА“.

Уточняваме, че в документацията за участие на стр.17, т.10 „Декларация за приемане на условията в проекта на договора – образец №10; има допусната печатна грешка, да се чете „Декларация за приемане на условията в проекта на договора – образец №9;



Разяснението да се изпрати до всички лица, които са закупили документация за участие в процедурата, да се приложи към към документацията, която предстои да бъде закупена от други кандидати или участници и да се публикува в профила на купувача <http://www.hospital-kj.com/> към съответната процедура.

Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ  
Изпълнителен директор

